situace č.1
M 1:500

SO 102.9 Oplocení areálu ČOV
Podrobné viz grafická příloha SO 102.6

SO 102.8 Obslužné komunikace a zpevnění areálu ČOV
Podrobné viz grafická příloha SO 102.8

SO 102.1 Nádrže ČOV 450 EO
Podrobné viz grafická příloha SO 102.1

SO 102.2 Čerpací a podtlaková stanice
Podrobné viz grafická příloha SO 102.2

SO 102.6 Přípojka pitné vody
HDPE 100 RC D 40 mm SDR 11
s vnějším ochranným pláštěm, délky 78,0 m

Přeložka sdělovacího kabelu
v délce 12,3 m

Řízený protlak oc, chráničky DN 250 délky 4,5 m
Potrubí v chráničce bude vystředěno
PP vystřeďovacími prstenci o max. osové vzdálenosti 1,0 m
na obou koncích zdvojenými. Chráničky bude vodotěsně
uzavřena pryžovými manžetami.

křížení Albrechtického
potoka č.1
ř.km 0,293

stoka A-1
PP min, SN 8, DN 250 mm
délka 174,40 m

stoka A-1-1
PP min, SN 8, DN 250 mm
délka 35,80 m

stoka A-2,
PP min, SN 8, DN 250 mm
délka 32,6 m

stoka A-2-1
PP min, SN 8, DN 250 mm
délka 33,6 m

stoka A-4
PP min, SN 8, DN 250 mm
délka 18,6 m

P-N A
PVC D 225 mm, PN 10
délka 814,48 m

P-N A-1
PVC D 160 mm, PN 10
délka 13,0 m

P-N A-2
PVC D 110 mm, PN 10
délka 4,50 m

P-N A-3
PVC D 160 mm, PN 10
délka 4,0m

P-N A-4
PVC D 160 mm, PN 10
délka 1,30 m

Vodoměrná šachta

ČOV
SO 102.3

DN1000

hl. vpusti
0,80 m

hl. vpusti
0,55 m

hl. vpusti
0,76 m

AB kryt

plotová zídka

pletivo na betonové podezdívce

zatravněného

nem. no p.c.

hrázová komunikace

rybník

strom

H.B.

čp.263 ČOV